

HG01 Schaltdifferenz Brenner	15,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung	20 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser	50 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung	50 %
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpen	10 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max	75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb	15 min
HG10 eBus-Adresse des Wärmeerzeugers	1
HG12 Gasart	Nat. Gas
HG13 Funktion Eingang E1	Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1	Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese Schaltdifferenz	5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal	45 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal	90 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe	3 min
HG20 Max. Speicherladezeit	120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min	20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max	85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung	15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese	15 min
HG34 eBus Einspeisung	Auto
HG37 Typ Pumpenregelung	Spreizung
HG38 Soll-Spreizung Pumpenregelung	4,0 °C
HG39 Zeit Softstart	3 min
HG40 Anlagenkonfiguration	1
HG41 Drehzahl ZHP WW	65 %
HG42 Hysterese Sammler	5,0 °C
HG43 Absenkung IO Basiswert	0
HG44 GPV Kennlinie Offset	30,8 %
HG45 Abgaslängen Anpassung	0 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler	6,0 °C
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner	7,0 °C
HG61 WW Regelung	Kesself.