

Checkliste Heizung

Warmwasser

- Kein Warmwasser, wenn Zirkulation aus ist
- Warmwasser bleibt beim Duschen / baden wenige Minuten heiß, danach lauwarm (Überströmung!? Armaturen? Leitung?). Dies ist in ALLEN Bädern so
- Wenn man im oberen Bad Waschbecken und Dusche auf heiß stellt, wird nach 1 Minute das Waschbecken eiskalt
- Armaturen / Leitungen sollten auf Überströmung geprüft werden

Wasserspeicher

- Die Entlüfter sind verrottet / verkalkt und müssen getauscht werden. Es ist auch schon etwas in die Bodenwanne getropft. Das hat auch der Brötje Mitarbeiter so bestätigt.
- Was ist die Ursache dafür?

Heizungswasser

- Das Heizungswasser verfärbt sich rot trotz Aquaclean / Aquasave (gut zu sehen in den Heizkreisverteiltern)
- Hierzu wollte Brötje sich noch melden / einen separaten Termin machen. Haben sie sich gemeldet?
- Dieser Effekt hat uns die alte Heizung geschrottet – sollte also dringend behoben werden (ggf Leitungen spülen und komplett neues Heizungswasser einfüllen? Dinge wie Ausdehnungsgefäß überprüfen?)