Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
																								1		Bit 0	Fehlermeldungen prüfen
																							2			Bit 1	Warmwasservorrang aktiv
																						4				Bit 2	Quellenüberhitzung / Kollektorschtz
																					8					Bit 3	Betriebsart AUS
																				16						Bit 4	Absenkbetrieb aktiv
																			32							Bit 5	Heizbetrieb aktiv
																		64								Bit 6	Estrichprogramm aktiv
																	128									Bit 7	Urlaubsprogramm aktiv
																256										Bit 8	Partyprogramm aktiv
															512											Bit 9	Frostschutz aktiv
														1.024												Bit 10	Außentemperatur über Heizkrenze
													2.048													Bit 11	Raumtemperatur erreicht
												4.096														Bit 12	Freilauf.-/Frost.-Spülung aktiv
											8.192															Bit 13	Quellentemperatur unterhalb Pumpenfreigabetemperatur
										16.384																Bit 14	Externe Anforderung aktiv
									32.768																	Bit 15	Warten auf externe Anforderung
								65.536																		Bit 16	Außentemp. Über Heizgrenze
							131.072																			Bit 17	Solares Heizen aktiv
						262.144																				Bit 18	Schönwetterprognose Solltemp. Verringern
					524.288																					Bit 19	Schlechtwetterprog. Solares Heizen inaktiv
				1.048.576																						Bit 20	Pumpennachlauf aktiv
			2.097.152																							Bit 21	Vorhaltezeit aktiv
		4.194.304																								Bit 22	Solares Heizen deaktiviert, Raumtemp. Erreicht
	8.388.608																									Bit 23	Quelltemperatur über Vorlauftemp. Max
16.777.216																										Bit 24	Komforttemperatur aktiv
								65.536																	65.536	Bit 16	Außentemp. Über Heizgrenze
																				16					16	Bit 4	Absenkbetrieb aktiv
																									65.552	Bit 16&4	Außentemp. Über Heizgrenze & Absenkbetrieb aktiv
			2.097.152																						2.097.152	Bit 21	Vorhaltezeit aktiv
																			32						32	Bit 5	Heizbetrieb aktiv
																									2.097.184	Bit 21&5	Vorhaltezeit aktiv & Heizbetrieb aktiv
																			32						**32**	Bit 5	Heizbetrieb aktiv