



		x	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	Umwälz-pumpe	x	Ein-stellungen	Ein-stellungen	Ein-stellungen	Ein-stellungen	Ein-stellungen	x	Systemregel	x
		x	Anforderung Freigabe-modus	Freigabe Hysterese (neben Gleitend)	Pumpe Pumpen typ	Min Drehzahl	Max Drehzahl	Ausschalt-hysterese	Nachlauf zeit	Regel bereich	Freigabe-hysterese (Menüende)	x	Regel-temperatur	Abschalt-temperatur	Einschalt-hysterese	Hysterese Abschaltung	Leistungs-stufe	x	Pumpen-freigabetemp	x
Montag, 19. Februar 2024	05:30		Gleitend	-10K-> -15K	Heizung A-Klasse	10%	55%	6,5K->8K	30 min	30 K	0 K	x	40°C	60°C	12,5K	4K	10	x	40 °C	x