

Anzeige		
Text	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 01 FR 50 Störung in der BUS-Kommunikation	Keine Verbindung zum Heizgerät.	BUS-Verbindung prüfen und ggf. Unterbrechung aufheben.
Störung 02 FR 50 Interne Störung	Leiterplatte des Reglers defekt.	Defekten Regler tauschen.
Störung 03 FR 50 Raumtemperaturfühler defekt	Im Regler eingebauter Raumtemperaturfühler ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.	Defekten Regler tauschen.
Störung A1 (... FD) Heizgerät Heizung wegen Trockenlauf der Heizungspumpe ausgeschaltet! (... Entriegelungstaste gedrückt oder interne Störung, Heizgerät verriegelt!)	Störung am Heizgerät.	Störung beseitigen (→ Installationsanleitung des Heizgerätes).

Tab. 9 Störungen mit Anzeige im Display