

Anhang A (normativ) – Mindestanforderung für die Kennzeichnung von Gasgeräten bei der Anpassung von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe H nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Tabelle A.1 führt die Mindestanforderungen für die Kennzeichnung von Gasgeräten bei der Anpassung von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe H auf.

Es können auch Aufkleber mit zusätzlichen, ergänzenden oder kombinierten Informationen verwendet werden.

Tabelle A.1 – Mindestanforderungen für die Kennzeichnung von Gasgeräten bei der Anpassung von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe H

Stufe / Aktivität	Kennzeichnung am Gasgerät, Erklärung und Farbe	
Nach der Gasgeräteerhebung	Gasgerät erhoben	Gasgeräteerhebung durchgeführt. Farbe: gelb (RAL: 1026)
Nach erfolgter Anpassung	Gasgerät angepasst auf: Erdgas Gruppe H	Gasgerät erfolgreich angepasst. Farbe: grün (RAL: 6038)
Anpassung nicht durchführbar	Gasgerät konnte nicht angepasst werden! Benachrichtigung erfolgt durch Ihren Netzbetreiber	Gasgerät erfüllt derzeit nicht die Anforderungen für die Anpassung. Farbe: orange (RAL: 2007)
Außerbetriebnahme	Gasgerät gesperrt!	Gasgerät entspricht nicht den sicherheitstechnischen Anforderungen und wurde gesperrt. Farbe: rot (RAL: 3024)
Erfolgte Anpassung mit Nachbearbeitung nach Gasschaltung	Gasgerät unvollständig angepasst aus technischen Mängeln	Gerät wegen technischer Mängel noch nicht einreguliert. Farbe: ockerbraun (RAL: 8001)