Heizung Vor.-und Rücklauf

Baunach
Heizkörper
Baunach
GRUNDFOS
ALPHA2 25-40 180
m³/h


Fussbodenheizung
Baunach
Baunach
GRUNDFOS
ALPHA2 25-40 180
m³/h


> Anlagendaten
WW-Konfig. am Kessel
Nein
Konfig. Heizkr. 1 am Kessel
Pumpe
Min. Außentemperatur
-9°C
Dämpfung
Ja
Gebäudeart
Mittel
Buderus


> Kesseldaten
Heizung
Ein
Heizung max. Temperatur
50°C
Maximale Heizleistung
100%
Zeitintervall (Taktsperre)
8min
Signal ext. Wärmeanf.
Ein / Aus
Buderus


> Kesseldaten
Signal ext. Wärmeanf.
Ein / Aus
Luftkorr. min. Gebläsel.
0
Luftkorr. max. Gebläsel.
0
Notbetrieb aktivieren
Notbetrieb Vorlauftemp.
30°C
Buderus


> Heizkreis 1
Heizkreis installiert
Kessel
Regelungsart
A. gef.
Bedieneinheit
RC310
Heizsystem
Heizk.
Heizkurve einstellen
Buderus


> Heizkreis 1
Absenkart
Außen
Reduzierter Betrieb unter
5°C
Durchheizen unter
Aus
Frostschutz
Außen
Frostschutz Grenztemp.
5°C
Buderus


> Heizkurve einstellen
Auslegungstemperatur 38°C
Max. Vorlauftemperatur 55°C
Raumeinfluss Aus
Raumtemperatur-Offset 2K
Schnellaufheizung Aus
Buderus


> Heizkreis 2
Heizkreis installiert
Modul
Regelungsart
A. gef.
Bedieneinheit
RC310
Heizsystem
Fußb.
Heizkurve einstellen
Buderus


> Heizkreis 2
Absenkart
Außen
Reduzierter Betrieb unter
5°C
Durchheizen unter
Aus
Frostschutz
Außen
Frostschutz Grenztemp.
5°C
Buderus


> Heizkurve einstellen
Auslegungstemperatur 32°C
Max. Vorlauftemperatur 40°C
Raumeinfluss Aus
Raumtemperatur-Offset 2K
Schnellaufheizung Aus
Buderus
auto
man
fav


i > Heizen
Seit Inbetriebnahme(kWh) 5263
Dieses Jahr(kWh) 1369
Letztes Jahr(kWh) 3894
Buderus

i > Heizkörper
Eingestellte Raumtemp. 18.5°C
Gemessene Raumtemp. ----
Gemessene Vorlauftemp. 32.9°C
Betriebsart Heizen
Buderus

i > Fussboden
Eingestellte Raumtemp. 18.5°C
Gemessene Raumtemp. ----
Gemessene Vorlauftemp. 29.5°C
Betriebsart Heizen
Buderus