

Konfiguration SensorComfort

Menü	Regelung	Zone 1:	Heizen	Modus Zeitgesteuert						
				Wochenplaner Heizen: : 06:00-22:00						
				Absenktemperatur: 18°						
				Abwesenheit						
				Warmwasser	Modus Zeitgesteuert					
					Wochenplaner Warmwasser: : 04:00-23:00					
					Warmwassertemperatur: 45°					
				Warmwasser schnell						
				Stoßlüften						
				Green IQ: Aktiv						
				Anlage aus						
				Einstellungen	Fachhandwerkerebene:00	Anlagenkonfiguration	Anlage	Wasserdruck 1.7 bar		
								Ebus-Komponenten	Regler	01.22
Wärmepumpe 1	06.07									
Wärmeerzeuger 2	04.05									
WP-Reglungsmodul:	02.02									
FM5:	02.03									
Adaptierte Heizkurve: Deaktiviert										
Aktuelle Raumluftfeuchte: 71%										
Hybridmanager: Bivalenzpunkt										
Bivalenzpunkt: Heizen 0°										
Bivalenzpunkt Warmwasser 5°										
Alternativpunkt: 0°										
Temperaturnotbetrieb: 25°										
EVU: WP aus										
Zusatzheizgerät: WW+Heizen										
Vorlauftemperatur Anlage : 46°										
Offset Pufferspeicher: 8K										
Konfig.ext.Eing:Brücke, deaktiviert										
Konfiguration Systemschema			Systemschema-Code: 16							
			Konfiguration FM5: 3							
			MA FM5: Keine Funktion							
Konfiguration WP-Reglungsmodul			MA2:Nicht verbunden							
			ME: Nicht verbunden							
Wärmepumpe 1			Status:Aus							
			Aktuelle Vorlauftemperatur: 28°							
Wärmeerzeuger 2			Status:Aus							
			Aktuelle Vorlauftemperatur: 30°							
Kreis 1			Kreisart: Heizen							
			Status: Heizen							
			Vorlaufsolltemperatur : 30°							

			Vorlaufisttemperatur:29°
			AT-Abschaltgrenze: 20°
			Heizkurve: 1.10
			Min Vorlauftemperatur: 15°
			Max Vorlaufsolltemperatur: 55°
			Absenkmodus: Normal
			Raumaufschaltung: Inaktiv
			Kühlen möglich: Nein
			Ext. Wärmeanforderung : an
			Status Pumpe :an
			Status Mischventil: 0%
	Kreis 2		inaktiv
	Kreis 3		inaktiv
	Zone 1		Zone aktiviert: Ja
			Zonenzuordnung: Regler
			Status Zonenventil: Auf
	Warmwasser		Speicher:Aktiv
			Vorlaufsolltemperatur: 0°
			Speicherladepumpe: Aus
			Zirkulationspumpe: Aus
			Legioschutz Tag: Mittwoch
			Legioschutz Uhrzeit 4:00
			Hysterese Speicherladung 5 K
			Offset Speicherladung: 25 K
			Max Speicherladung 60 Min
			Sperrzeit Speicherlödung: 60 Min
			Parallele Speicherladung: Ja
	Pufferspeicher		Speichertemperatur oben: 46°
			Speichertemperatur unten: --°
	Sensor/Aktortest	FM5	Aktor: Kein Aktor
			S1: 46°
			S2: 29°
			S3-S8: --°
			S9: 42°
			S10-S12: --°
	Flüsterbetrieb:	Wochenplan	kein Eintrag
Sprache,Uhr, Display			Displayhelligkeit: 10
			Sommerzeit: Manuell
Korrekturwert			Raumtemperatur: 0.0 K
			Außentemperatur: 0.0 K