

	HK 1 [Tag]	HK 2 [Nacht]
RT Tag	23 °C	21 °C
RT Nacht	21 °C	19 °C
RT Bereitschaft	10 °c	10 °c
Heizkreis SOLL Hand	35 °c	35 °c
RT	23 °c	21 °c
Heuzkurve	0.4	0.3
Fusspunkt	3 °C	3 °C
Raumeinfluss	0	0
Anteil Vorlauf	30%	30%
Sollwert Max	55 °C	55 °C
Sollwert Min	10 °C	10 °C