

Programmierung Trinkwasser

Funktion				
Trinkwasser	Progr.Nr.	Einstellebene	Standardwert lt. Einstellungsanleitung Brötje	Aktuelle Einstellung 28.09.2022
Nennsollwert	1610	E	55°C	dito.
Reduziertersollwert	1612	F	40°C	45°C
Freigabe 24h/Tag Zeitprogramme Heizkreise Zeitprogramm 4/TWW	1620	E	Zeitprogramm 4/ TWW	dito.
Ladevorrang Absolut Gleitend Kein MK gleitend, PK absolut	1630	I	MK gleitend, PK absolut	dito.
Legionellenfunktion Aus Periodisch Fixer Wochentag	1640	F	Fixer Wochentag	Aus
Legionellenfkt Periodisch	1641	F	3	dito.
Legionellenfkt Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag	1642	F	Montag	dito.
Legionellenfunktion Zeitpunkt	1644	F	--:--	dito.
Legionellenfunktion Sollwert	1645	F	65°C	dito.
Legionellenfunktion Verweildauer	1646	F	--:--	---
Legionellenfkt Zirk'pumpe Aus Ein	1647	F	Ein	dito.
Zirkulationspumpe Freigabe Zeitprogramm 3/HKP Trinkwasser Freigabe Zeitprogramm 4/TWW Zeitprogramm 5	1660	I	Trinkwassser Freigabe	Zeitprogramm 4/ TWW
Zirk'pumpe Taktbetrieb Aus Ein	1661	I	Ein	dito.
Zirkulationsollwert	1663	F	65°C	45°C