

Bezeichnung	haus
Datum	31.08.2020
Bauherr	
Straße	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Installateur	

Ventileinstellungen

Auslegung		Heizkörper	Ventil
Werkstatt	Watt: 581 W vp: 31,3 Liter/h dp: 80,0 mbar	33-900-700 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 31.9°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 2.4, xp 2.0
Waschküche	Watt: 394 W vp: 68,0 Liter/h dp: 80,0 mbar	tv/tr 48.0 / 45.0°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 5.0, xp 2.0
Kellerraum	Watt: 887 W vp: 52,3 Liter/h dp: 80,0 mbar	33-900-1000 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 33.3°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 4.0, xp 2.0
Bad Eg	Watt: 567 W vp: 37,2 Liter/h dp: 80,0 mbar	33-600-1000 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 34.8°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 3.0, xp 2.0
Esszimmer	Watt: 432 W vp: 47,9 Liter/h dp: 80,0 mbar	22-600-700 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 40.2°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 3.7, xp 2.0
Küche	Watt: 636 W vp: 62,5 Liter/h dp: 80,0 mbar	22-600-1000 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 39.2°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 4.6, xp 2.0
Wohnzimmer	Watt: 1231 W vp: 121,2 Liter/h dp: 80,0 mbar	33-600-1600 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 39.2°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 7.1, xp 2.0
Flur	Watt: 729 W vp: 65,8 Liter/h dp: 80,0 mbar	22-900-800 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 38.4°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 4.8, xp 2.0
Büro	Watt: 641 W vp: 39,6 Liter/h dp: 80,0 mbar	33-600-1000 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 34.0°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 3.1, xp 2.0

Ventileinstellungen

Auslegung		Heizkörper	Ventil
Abstellraum	Watt: 917 W vp: 96,8 Liter/h dp: 80,0 mbar	22-600-1600 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 39.8°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 6.3, xp 2.0
Schlafzimmer	Watt: 1188 W vp: 77,9 Liter/h dp: 80,0 mbar	33-600-1600 Kompaktheizkörper tv/tr 48.0 / 34.8°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 5.4, xp 2.0