

Bezeichnung	Haus
Datum	10.11.2019
Bauherr	
Straße	
PLZ	
Ort	
Telefon	
Installateur	

Ventileinstellungen

Auslegung		Heizkörper	Ventil
Wohnzimmer	Watt: 1364 W vp: 0,107 m³/h dp: 80,0 mbar	33-600-1600 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 38.9°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 6.6, xp 2.0
Essen	Watt: 474 W vp: 0,049 m³/h dp: 80,0 mbar	22-600-700 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 41.6°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 3.8, xp 2.0
Küche	Watt: 629 W vp: 0,054 m³/h dp: 80,0 mbar	22-900-700 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 40.0°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 4.1, xp 2.0
Bad	Watt: 669 W vp: 0,090 m³/h dp: 80,0 mbar	22-600-1100 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 43.6°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 6.0, xp 2.0
Flur	Watt: 723 W vp: 0,054 m³/h dp: 80,0 mbar	22-900-800 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 38.4°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 4.1, xp 2.0
Werkstatt	Watt: 743 W vp: 0,042 m³/h dp: 80,0 mbar	33-900-700 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 34.6°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 3.3, xp 2.0
Waschküche	Watt: 711 W vp: 0,180 m³/h dp: 80,0 mbar	12-900-800 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 46.6°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 8.6, xp 2.0
Kellerraum	Watt: 997 W vp: 0,047 m³/h dp: 80,0 mbar	33-900-1000 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 31.5°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 3.6, xp 2.0
Schlafzimmer	Watt: 1349 W vp: 0,072 m³/h dp: 80,0 mbar	33-600-1800 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 33.8°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 5.1, xp 2.0

Ventileinstellungen

Auslegung		Heizkörper	Ventil
Büro	Watt: 601 W vp: 0,074 m³/h dp: 80,0 mbar	22-600-900 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 43.0°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 5.3, xp 2.0
Abstellraum	Watt: 1071 W vp: 0,066 m³/h dp: 80,0 mbar	22-600-1800 Kompaktheizkörper tv/tr 50.0 / 36.0°C	Thermostatventil "AV 9" DN15, 1183704 Einstellung 4.8, xp 2.0