



- B1: HVF1 → Temperatur Heizung Rücklauf
- B2: KVF → Kessel
- B3: TWF → Kessel, Trinkwassersensor
- B9: ATF → Außentemperaturfühler
- B12: HVF2 → nicht belegt
- BX1 → Kollektorfühler B6
- BX2 → nicht belegt (konfiguriert als Trinkwasserfühler B31 (5931))
- BX3 → Pufferspeicherfühler B4 (5932)
- BX4 → Pufferspeicherfühler B41 (5933)H1 → nicht belegt
- H3 → nicht belegt
- UX → nicht belegt
- Q2 → belegt
- Q3 → Pumpe Rücklauf Speicher
- Q6 → nicht belegt
- QX1: Q4 → Kesselpumpe Q1
- QX2 → nicht belegt
- QX3 → Kollektorpumpe Q5
- QX4 → nicht belegt
- Y1/Y2 → Mischer Heizkreislauf
- Y5/Y6 → nicht belegt

Kesselanschluß:

- L1, PE, N → nicht belegt
- T1 → Kessel
- T2 → Kessel
- S3 → nicht belegt