



B1: HVF1 → Temperatur Heizung Rücklauf
B2: KVF → Kessel
B3: TWf → Kessel, Trinkwassersensor
B9: ATF → Außentemperaturfühler
B12: HVF2 → nicht belegt
BX1 → Kollektorfühler B6
BX2 → nicht belegt (konfiguriert als Trinkwasserfühler B31 (5931))
BX3 → Pufferspeicherfühler B4 (5932)
BX4 → Pufferspeicherfühler B41 (5933) H1 → nicht belegt
H3 → nicht belegt
UX → nicht belegt
Q2 → belegt
Q3 → Pumpe Rücklauf Speicher
Q6 → nicht belegt
QX1: Q4 → Kesselpumpe Q1
QX2 → nicht belegt
QX3 → Kollektorpumpe Q5
QX4 → nicht belegt
Y1/Y2 → Mischer Heizkreislauf
Y5/Y6 → nicht belegt

Kesselanschluß:
L1, PE, N → nicht belegt
T1 → Kessel
T2 → Kessel
S3 → nicht belegt